



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП-RU.ПБ01.Н.00201

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «ЭКОХИММАШ»
157003, Россия, Костромская область, г. Буй, ул. Чапаева, д. 1,
тел./факс: +7 49435 448 23; 448 17; e-mail: ktm@ecochim.ru
ОГРН: 1024401232360

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «ЭКОХИММАШ»
157003, Россия, Костромская область, г. Буй, ул. Чапаева, д. 1,
тел./факс: +7 49435 448 23; 448 17; e-mail: ktm@ecochim.ru
ОГРН: 1024401232360

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61 / ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 уполномочен 30.11.2010г. Некоммерческим
партнерством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

код ОК 005 (ОКП) **21.4921**

код ТН ВЭД России **3813 00 000 0**

**Порошок огнетушащий ВЕКСОН-АВС (ВЕКСОН-АВС 25, ВЕКСОН-АВС 50) ТУ 2149-028-10968286-2014
Серийный выпуск**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2149-028-10968286-2014 п. 1.3, табл. 1: для огнетушащего порошка ВЕКСОН-АВС 25 пп. 9 (огнетушащая способность при тушении модельного очага пожара класса 2А); для огнетушащего порошка ВЕКСОН-АВС 50 пп. 7 (способность к водоотталкиванию – не менее 240 мин.), пп. 9 (огнетушащая способность при тушении модельного очага пожара 2А), пп. 11 (огнетушащая способность при тушении модельного очага пожара 70В), пп. 13 (пробивное напряжение – не менее 10 кВ)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ,
ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 12770 от 29.04.2015

ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН01 до 31.05.2015.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

№ РОСС RU.ИС08.К02115 от 13.05.2014 Орган по сертификации систем менеджмента качества

Ассоциации по сертификации «РУССКИЙ РЕГИСТР», № РОСС RU.0001.13ИС08.

ТУ 2149-028-10968286-2014

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

С

29.05.2015

ПО

29.05.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А.В. Матюшин
инициалы, фамилия

А.П. Карпов
инициалы, фамилия

РП № 0002212

